

# FICHE TECHNIQUE PRODUIT




## MODELE HORIZONTAL MURAL FORME "S" AVEC AERATEUR

Bec en forme de S 150 - 1/2' Aérateur

Réf. 07921

**Gamme :** RIQUEIER - SANITAIRE

**Certification(s) :**



Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S)).

**Brevet :**

---

**Conditionnement :** - Sachet

**Forme raccord :**

**Application :**

**Matière :**

**Finition :** Chromé

---

**Hauteur :** 121 mm

**Largeur :** 175.5 mm

**Profondeur :** 24 mm

**Poids :** 100 g

**Diamètres nominaux :**

Ø1

Ø2

Ø3

### Préconisations de mise en oeuvre :

- 1- Proscrire formellement la fillasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès  $3/8" = 25 \text{ Nm}$  /  $1/2" = 30 \text{ Nm}$  /  $3/4" = 30 \text{ Nm}$  /  $1" = 40 \text{ Nm}$
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)